

启东市东海镇海防线路灯采购及安装项目 市场询价公告

启东市东海镇海防线路灯采购及安装项目即将实施，现就本项目货物采购需求进行市场询价调研。

一、项目需求：

海防线边防所至兴旺村路段全长 8100 米左右，尚未安装路灯。计划安装太阳能路灯约 200 盏。

采购需求一览表

序号	货物名称	参数	单位	预估数量
1	太阳能路灯	1、灯杆材质、规格：灯杆高 8 米，Q235 优质钢板镀锌表面打磨处理，厚度 3MM，上口径 60MM，下口径 140MM； 2、悬挑灯杆臂长(海螺臂) 1m, 壁厚 3MM, 镀锌喷漆； 3、★光源功率 100W(±1W)； 进口 LED 高亮芯片； 4、★多晶硅太阳能光伏板：功率 120W(±5%)； 太阳能板:670*800MM, 5、★太阳能专用锂电池：额定容量 80AH(±5%)； 控制器:防水，智能微电脑控制器,(光控+时控)制动开关灯等配件； 6、亮灯时间:每天 8-10 小时，抵抗阴雨天 5 天； 7、防护等级：IP65； 8、基础开挖：含基坑土方挖填及路灯基础≥800*800*1000mm，垫层素混凝土 C10 厚 100mm、钢筋混凝土基础 c20 厚 900mm、C30 混凝土抹平层 100mm、基础钢筋、箍筋、M27 特制螺栓、底部法兰。熔断器短路保护、热镀锌角钢作接地极 50*50*5L=2500，R<4Ω 等。	套	200

备注：

- 1、请供应商实地考察现场，综合考虑各种因素后报价。
- 2、采购标准要求以采购要求、相关国家标准为准，在标准和采购要求不一致时，按要求的标准执行。
- 3、成交供应商提供的所有货物都必须为全新的原厂正品，不接受翻新产品，一经查实，取消成交资格，并列入采购人的采购黑名单，同时对成交供应商及负责人追究相关法律责任。
- 4、成交供应商提供的所有货物及包装、标签、标识都应符合国家相关规定要求，且须在采购人指定地点和规定时间内将货物运送至指定地点完成安装并调试至最佳使用状态，运输、装卸、堆放、安装货物时需考虑货物的结构、承重等，不得因装卸、堆放、安装不当等发生货物被压变形或损坏等情况的发生，如发生货物变形或损坏，由成交供应商提供免费换货并免费运送至指定地点完成安装、调试，必须确保路灯可以正常进行使用。
- 5、供应商报价的所有太阳能路灯产品必须为同一品牌及型号，并且须在报价表上明确

所投太阳能路灯产品的品牌及型号，否则视为无效响应。

6、以上太阳能路灯的数量为暂定，实际安装数量以采购人的实际需求为准。按实结算。

二、约定事项：

1. 质保要求：质保二年。

2. 市场询价表及相关材料于 2025 年 05 月 22 日 17:00 前，送或寄（以邮戳为准）。送或寄的地址为：启东市南苑西路 1168 号国动产业园 2 号楼 402 室，联系人：徐海燕，联系电话：15950833808。

3. 投标人应认真实地勘查，全面综合考虑采购单位的各种实际情况及需求，投标报价须包括（但不限于）全部货物采购、制作、运输、安装、调试、设备设施、辅材、人工、装卸、货物运输、搬运（含二次搬运）、登高、仓储、工具、劳务费、检测、质保、售后服务、验收、保险、税金、规费、样品、等所有与本项目相关的费用，以及根据国家、省、市、项目所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用。

4. 报价单位须提供营业执照。

5. 其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市东海镇人民政府

2025 年 05 月 19 日

附件1:

启东市东海镇海防线路灯采购及安装项目 市场询价表

序号	货物名称	技术参数响应	单位	数量	品牌	综合单价 (元)	合价(元)
.....							
合计(人民币大写):			小写: ¥:				
备注(如有其他情况需要说明的):							

报价人(盖章):

联系人:

联系方式:

日期: 年 月 日